

(ബി) വൈദ്യുതി ബോർഡ് ജീവനക്കാർ പ്രസ്തുത ഓഫീസുകൾ വാങ്ങുന്നത് നിയമപരമായി അനുവദനീയമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) സാധാരണഗതിയിൽ ഓഫീസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ അനുമതി ആവശ്യമില്ല.

(ബി) ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമതടസ്സമില്ല.

മലബാർ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

103(1006) ശ്രീ. സി. ടി. അഹമ്മദ് അലി :

ശ്രീ. പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബ് :

ശ്രീ. പി. കെ. കെ. ബാവ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മലബാർ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഇതിനകം എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) ഇതിന്റെ ഫലമായി വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം എത്രത്തോളം പരിഹരിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.†

കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയം

104(1007) ശ്രീ. എഴുകോൺ നാരായണൻ :

ശ്രീ. എം. മുരളി :

ശ്രീ. ഇ. എം. അഗസ്തി :

ശ്രീമതി റോസമ്മ ചാക്കോ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കായംകുളം താപ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര തീരാവി ടർബൈനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും സ്ഥാപിതശേഷി എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) എത്ര ടർബൈനുകളുടെ പണി തീരാനായി വരുന്നു ; ഇവയുടെ സ്ഥാപിതശേഷി എത്ര ;

(സി) ഇപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് എന്ത് വില വച്ച് കൊടുക്കുന്നു ;

(ഡി) ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും നിലയം പ്രവർത്തിക്കാതെ പുട്ടിയിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതും തമ്മിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ലാഭകരമായ നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ?

† അനുബന്ധം XI

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Thruput charges	Nil	Rs.75/- per MT	Nil
5. O&M charges	Rs.8/-perMT	Nil	(at quoted rates of Rs.75,000 per month & minimum off take of 1,00,000 per annum) & to be reviewed after 3 years.
6. Any other charges	Nil	Nil	Nil

BPCL offer is based on minimum off take guaranteed of 1,10,000 MT per year whereas IOC's offer is based on 1,00,000 MT per year BPCL offer is the lowest.

അനുബന്ധം XI

[29-2-2000-ലെ നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 103(1006)
യേവായി കാണുക]

(എ&ബി) മലബാർ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ 1997-98 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ മൂന്ന് 220 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളും (കഞ്ചിക്കോട്, അരികോട്, കാഞ്ഞിരോട്), നാല് 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളും (പഴയന്നൂർ, മഞ്ചേശ്വരം, കുന്ദമംഗലം-ഒന്നാംഘട്ടം, പഴയങ്ങാടി), ഒരു 66 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനും (ശ്രീകണ്ഠാപുരം) അനുബന്ധപ്രസരണലയിനുകളും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. കൂടാതെ എട്ട് സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1998-99 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു 220 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനും (മൈലാട്ടി) മൂന്ന് 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷനുകളും (ചെറുപുഴ, തളിപ്പറമ്പ്, വടക്കുഞ്ചേരി) അനുബന്ധ പ്രസരണലയിനുകളും, ഒരു 220 കെ.വി മൾട്ടി സർക്യൂട്ട് ലെയിനും (അരികോട് - വാഴക്കാട്) കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നാല് സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർമറുകൾ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം ആറ് സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്ഥാപിതശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടശ്ശാംകടവ്, ഗുരുവായൂർ, തലശ്ശേരി ഇതുകൂടാതെ മുളളരിയ, ഏഴിമഴ അഴീക്കോട്, കുന്ദമംഗലം രണ്ടാംഘട്ടം, കഞ്ചിക്കോട് (ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ) പൊന്നാനി, ചേളാരി, കൊല്ലങ്കോട്, ചെറുപ്പളശ്ശേരി, നാദാപുരം, പരപ്പനങ്ങാടി എന്നീ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനുകളും എടക്കര,

ഇരിട്ടി, എന്നീ 66 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും മുതലമട, ആലത്തൂർ, കൊടുവായൂർ, നെല്ലിയാംപതി, ചക്കിട്ടപ്പാറ എന്നീ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും അനുബന്ധലെയിനുകളുടെയും, അഗസ്ത്യമുഴി, മേല്പയൂർ എന്നീ സബ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള 110 കെ.വി ലെയിനിന്റേയും നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കനേഡിയൻ അന്താരാഷ്ട്ര വികസന ഏജൻസിയുടെ (CIDA) സാമ്പത്തികസഹായത്തോടെ നിലവിലുള്ള മലപ്പുറം-എടരിക്കോട്-തിരൂർ, ഷൊർണ്ണൂർ-കുറ്റനാട്-എടപ്പാൾ എന്നീ 66 കെ.വി.പ്രസരണ ലെയിനുകളും അനുബന്ധ നാല് സബ് സ്റ്റേഷനുകളും 110 കെ.വി.യായി ഉയർത്തുന്ന പണി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ ആർ. ഇ. സിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ ആറ് പുതിയ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ, നാല്പ്പത്തിയഞ്ച് 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ പണികൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്.

വിതരണരംഗത്ത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ ഈ വർഷം 108.32 കിലോമീറ്റർ 11.കെ.വി ലയിൻ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 197.82 കിലോമീറ്റർ എൽ.റ്റി.സിംഗിൾ ഫേസ് ലെയിൻ 3 ഫേസ് ലയിനാക്കി മാറ്റി പുതിയ 282 ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 214 നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രസരണ രംഗത്ത് വിതരണരംഗത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പണികളുടെ ഫലമായി ദയനിയാവസ്ഥയിലായിരുന്ന മലബാർ ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസരണരംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആർ.ഇ.സി.യുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തി കരണത്തോടുകൂടി വോൾട്ടേജ് നില ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്.

അനുബന്ധം XII

[29-2-2000-ലെ നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 106(1009)
യേവായി കാണുക]

വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ പേരും അവരുടെ സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും

കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ പേര്	കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും മറ്റും
(1)	(2)
1. ഓസ്റ്റേഴ്സ് ഫിഷ്നർ കൺസൾട്ടന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് (ഇൻഡ്യാ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ചെന്നൈ.	അടങ്കൽ തുകയുടെ 1.26 ശതമാനം നിരക്കിൽ മിനിമം 25,20,000 രൂപ